



# Standardeinsatzregeln (SER)

Brandmeldeanlagen





Abkürzung	Bedeutung
BMZ	Brandmeldezentrale
FAT	Feuerwehr-Anzeigetableau
FBF	Feuerwehr-Bedienfeld
FIBS	Feuerwehr-Informations- und Bediensystem
FIZ	Feuerwehr-Informationszentrale
FSD	Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD 3)
FSE	Freischaltelement
RWA	Rauch-und Wärmeabzugesanlage



- Feuerwehrplan und Schlüssel für FIBS, FSE und FSD mitnehmen
- Angriffstrupp mit PA ausrüsten lassen (Lungenautomat nicht anschließen)
- Feuerwehreinsatzplan und weitere Objektunterlagen auf Anfahrt überprüfen auf:
  - Anfahrtsweg, Haltepunkte, Bereitstellungsräume
  - Zugänge/Zufahrten?
  - besondere Gefahren?
  - Standort Brandmeldezentrale (BMZ)? Kennzeichnung i.d.R. durch Blitzleuchte
  - Löschanlagen/Rauch- und Wärmeabzugesanlagen (RWA) vorhanden?
  - besondere taktische oder technische Vorgaben (z.B. Brandfallsteuerungen, Steuerung der akustischen Alarme, Gebäudefunkanlagen)?



- Wahl der Funkkanäle auf digitalen und analogen Funkgeräten ist abhängig vom angefahrenen Einsatzort
- zwei unterschiedliche Arten von Gebäuden mit aufgeschalteter BMA
  - ohne Funkverstärker
    - Grundschule
    - Bahnhof-Technik (Gebäude am Bahnsteig auf Seite Polizei)
    - Detwyler
  - mit Funkverstärker
    - Pflegeheim



Funk	Ohne Funkverstärker		Mit Funkverstärker	
<b>Digital</b>	Modus:	DMO	Modus:	DMO
	Kanal:	317	Kanal:	101 – 110
<b>Analog</b>	Kanal:	55	Kanal:	34





Funktion	Ausrüstung	Aufgaben
Einsatzleiter / Zugführer	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Funkgerät Digital</li><li>▪ Feuerwehreinsatzplan / Feuerwehrplan</li><li>▪ Schlüssel BMA (an der Weste)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Erkundung Lage</li><li>▪ Bestimmung Aufstellung Fahrzeug</li><li>▪ Leitung des Einsatzes</li></ul>
Maschinist	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hinweisschild „Einsatzleitung“ mit roter Lampe</li><li>▪ Ggf. Akkuleuchten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Einrichtung Einsatzleitung</li><li>▪ Aufstellen Hinweisschild „Einsatzleitung“ mit roter Lampe</li><li>▪ Ggf. Ausleuchtung Einsatzleitung mit Akkuleuchten</li></ul>
Führungs- assistent	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Funkgerät Digital</li><li>▪ Feuerwehreinsatzplan / Feuerwehrplan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Besetzung der BMA / FIBS</li></ul>
Sprechfunker		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Übernahme Sprechfunk mit Leitstelle</li></ul>
Sprechfunker 2		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Übernahme Sprechfunk mit Einsatzstelle</li></ul>

# Fahrzeuge, Besatzung & Ausrüstung

LF16/12 / HLF20



Funktion	Ausrüstung	Aufgaben
<b>Gruppenführer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Funkgerät analog</li><li>▪ Funkgerät Digital, Modus</li><li>▪ Atemschutzgerät</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Atemschutzgerät schultern, nach Möglichkeit anschlussfertig tragen</li><li>▪ Als innerer Gruppenführer zur Erkundung ins Gebäude gehen</li></ul>
<b>Maschinist</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ In Bereitschaft</li></ul>
<b>Angriffstrupp</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Funkgerät analog</li><li>▪ Leiter für Deckenmelder</li><li>▪ Atemschutzgerät</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Atemschutzgerät einsatzbereit aufsetzen, nicht anschließen</li><li>▪ Gruppenführer bei Erkundung des Gebäudes inkl. Feuerwehrplan und Leiter für Deckenmelder begleiten</li></ul>
<b>Wassertrupp</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Funkgerät analog</li><li>▪ Twinpack-Atemschutzgerät</li><li>▪ Notfalltasche</li><li>▪ Leinenbeutel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Atemschutzsicherungstrupp für Angriffstrupp</li></ul>
<b>Schlauchtrupp</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ In Bereitschaft</li></ul>
<b>Melder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Weste</li><li>▪ Atemschutztafel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Übernahme der Atemschutzüberwachung</li></ul>

# Fahrzeuge, Besatzung & Ausrüstung

LF20 L



Funktion	Ausrüstung	Aufgaben
Gruppenführer		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ In Bereitschaft</li></ul>
Maschinist		
Angriffstrupp		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Schultert das Atemschutzgerät</li></ul>
Wassertrupp		
Schlauchtrupp		
Melder		



- Polizei nachfordern falls kein Brand auffindbar und kein Verantwortlicher für das Objekt vor Ort ist
- bei Vorhandensein eines FSD 3 immer den Objektschlüssel entnehmen, auch „wenn der Hausmeister alle dabei hat“. Nach Entnahme die innere Tür wieder verschließen, Schlüssel abziehen und auch äußere Klappe schließen
- Der Einsatzleiter geht nach Möglichkeit persönlich zur FIBS. Wird eine andere Einsatzkraft an der FIBS abgestellt, muss sich diese mit der Bedienung einer FIBS auskennen.
- Ausgelöste Meldergruppe und ggf. Meldernummer als Lagemeldung absetzen und für Erkundungszwecke notieren falls selbst erkundet wird. Auch in diesem Fall einen Sachkundigen an der FIBS abstellen.
- Sind mehrere Melder eingelaufen bzw. laufen nach Eintreffen weitere Melder ein, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass es sich tatsächlich um einen Brand handelt!



## ▪ bei automatischen Meldern

- Nach dem Auffinden des ausgelösten Melders immer auch den Bereich kontrollieren in dem sich weitere Melder der gleichen Meldergruppe befinden
- Eine Rauchwolke könnte quer durch den Bereich gezogen sein (z.B. durch Wind) und nicht den nächstgelegenen Melder ausgelöst haben

## ▪ bei Handfeuermeldern

- Es muss immer das komplette Gebäude kontrolliert werden, da ein Fluchtender evtl. erst nach einem längerem Weg an einem Handfeuermelder vorbeigekommen ist und diesen betätigt hat.
- Wird nur der Bereich um den Handfeuermelder herum erkundet, würde dieses Feuer nicht auffallen.



- Verfahren wie bei Gebäudebrand (SER Brand)
- Nachalarmierung auf entsprechendes Stichwort
- BMA weiterhin besetzt halten
- Information aller Einsatzkräfte